

АКТ
обследования технического состояния
строительных конструкций и инженерного оборудования

2018 год

дом № 33 строение (корпус) _____ по ул. (пер.) Льва Толстого
 Жилищно-эксплуатационный участок № ООО «Лагуна» г. Калуги

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПО СТРОЕНИЮ

Год постройки 1990

Материал стен панель

Число этажей 9

Наличие подвала подвал под пол.

Результаты осмотра:

Комиссия в составе директора УО «Лагуна» Яшкиной И.Е.

и членов комиссии: исполнительный директор ООО «Гарант» Булыгин М. А., специалист по работе с населением УО Лагуна» Лоскутова Е.В., специалист по управлению МКД Селеменева И.И.

представителя общественного домового комитета Новикова Н.В.

произвели осмотр строительных конструкций, инженерного оборудования, элементов наружного благоустройства общего имущества многоквартирного дома.

№№ п/п	Наименование кон- структивных эле- ментов и оборудо- вания	Объем	Выявление неисправностей, краткое описание повреждения или дефекта с указанием примерного объема работ	Оценка состояния, решение о ремонте
1	2	3	4	5
1.	Фундамент	Б.блоки.	Нарушений не выявлено.	Удв.
2.	Перекрытие: 2.1.Подвальное 2.2.Междуетажное 2.3.Чердачное		Нарушений не выявлено.	Удв
3.	Стены.	Панель.	Нарушений не выявлено.	Удв.
4.	Фасад: 4.1.Наружная отделка 4.2.Меж.панельные швы.		Отслоение раствора в стыках, повреждение отделочного слоя.	KP (согласно ВСН53-86р.)
	4.3.Цоколь.	Малярная окраска, штукатурка	Нарушений не выявлено.	Удв.
	4.4.Балконы. 4.5.Лоджии. 4.6.Карнизы. 4.7.Козырьки входа в подъезд. 4.8.Козырьки входа в подвал. 4.9.Стены входов в подвал. 4.10.Стены входных площадок.	нет	Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено.	Удв. Удв. Удв. Удв.

1	2	3	4	5
5.	Дверные заполнения: 5.1 Двери входа в подъезд: -5.1.1. двери уличные -5.1.2. двери тамбурные 5.2..Двери входа в подвал: 5.2.1.двери уличные 5.2.2. двери внутренние 5.3.Двери входа в электрошитовую. 5.4.Двери входа в подсобное помещение.	2шт. 1 шт. 1 шт.	Нарушений не выявлено. Нарушений не выявлено	Удв. Удв.
6.	Оконные заполнения 6.1.Подъезды 6.2.Чердачные. 6.3.Слуховые окна.		Ослабление соприкосновений в узлах, частичное коробление элементов, неплотности во 2 под.	KР (согласно ВСН53-86р)
7.	Пороги. 7.1.Ступени входа в подъезд. 7.2.Ступени входа в подвал.		Нарушений не выявлено	Удв.
8.	Кровля: 8.1.Стропили. 8.2.Обрешётка. 8.3.Выходы на чердак(люки). 8.4.Выход на крышу: 8.4.1.Кровля. 8.4.2.Стены. 8.4.3.Двери. 8.4.4.Лестница. 8.5.Парапеты. 8.5.Трубы вентканала дымоходов. (Козырьки под вентканалом и кирпичной кладкой). 8.6.Ограждения: 8.7.Внутренний водосток.	Нет. Нет.	Нарушений не выявлено.	Удв
9.	Отмостка.	108 кв.м.	Нарушений не выявлено.	Удв.
10.	Подъезды: 10.1.Лестничные марши(ступени). 10.2.Полы площадок. 10.3.Металлические перила. 10.4.Стены лифтов, шахты 10.5.Л/клетки. 10.6. Лифты		Нарушений не выявлено Отшелушивание штукатурного слоя, окраски.	Удв. Удв.
11.	Газопровод.		Нарушений не выявлено.	Удв.
12.	Канализация.			ППР

13.	Система ХВС. 13.1. Водопров.трубы. 13.2. Запорная армат. 13.3. Изоляция.		Коррозия водопровода.	КР (согласно ВСН53-86р)
14.	Система ГВС. 14.1. Трубы. 14.2. Запорная армат. 14.3. Изоляция.		Коррозия трубопровода.	КР (согласно ВСН53-86р)
15.	Система Ц/О 15.1. Трубы 15.2. Изоляция. 15.3. Запорная армат. 15.4. Радиаторы на л/клетке.		Коррозия труб.	КР (согласно ВСН 53-86р)
16.	Электрооборудование 16.1. Световая зл.проводка. 16.2. Силовая эл.проводка. 16.3. Вводные уст-ва. 16.4. Поэтажный эл.щит		Требуется увеличение сечения провода.	КР (согласно ВСН53-86р)
17.	Благоустройство: 17.1. Асфальт.покрытие 17.2. Скамейки 17.3. Урны 17.4. Леерное ограждение 17.5. Детская площадка 17.6. Бельевая площадка	Нет. Нет. Нет. Нет.	Нарушений не выявлено.	Удв.
18.	Разное			

19. Последовательность осмотра принимается в соответствии с указаниями Правил и норм п.п. 4,6.

20. Выводы и предложения: определить перечень работ на 2018 год (оформить протокол), источник финансирования данных работ, утвердить график выполнения работ.

ПОДПИСИ:

Представитель комиссии И.Е. Яшкина

Члены комиссии:

Сулакинова ЧЧ
Богомолова Е.В.
Бульжик МА
Невисова НР